

**DORUK TEST MÜHENDİSLİK****ELEKTRİK TESİSATI TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU****FİRMA BİLGİLERİ**

ÖLÇÜM YAPILAN FİRMA

PARK ORAN KONUTLARI/ A2 BLOK

ADRES

ORAN ,PARK ORAN EVLERİ NO:180 ÇANKAYA /ANKARA

ÖLÇÜM TARİHİ / RAPOR TARİHİ

24.03.2022 / 24.03.2022

RAPOR NUMARASI

DRKTE-2022-274-E86

METEOROLOJİK ŞARLAR

TOPRAK

KURU:

NEMLİ:X

ISLAK:

HAVA

AÇIK:

YAĞIŞLI:

KAPALI:X

ŞEBEKE TÜRÜ

TT SİSTEM:X

TN SİSTEM:

IT SİSTEM:

KONTROL NEDENİ

PERİYODİK:X

YENİ TESİS:

DÜZELTME:

TADİLAT:

SICAKLIK

4° C

TESİS BİLGİLERİ

YAPI CİNSİ

BETONARME:X

ÇELİK:

DİĞER:

TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ

RİNG:

TEMEL:

YÜZELSEL:

DERİN:X

EŞPOTANSİYEL BARA

VAR:X

YOK:

ÖLÇÜM BİLGİLERİ**A- ÖLÇÜM CİHAZI**

MARKASI

FLUKE

TİP / SERİNO

1654B / 3129016

ÖLÇÜM YÖNTEMİ

ÇEVİRİM(DÖNGÜ) EMPEDANS YÖNTEMİ

B- ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ

KALİBRASYON YAPAN KURUM

ANTEK KALİBRASYON

KALİBRASYON TARİHİ

5.01.2022

GEÇERLİLİK SÜRESİ

1 YIL

AÇIKLAMALAR

- 1 Ud= 50 V: Dokunma gerilimin açma süresi ta:0,2s izin verilen büyük değer
- 2 Is: Koruma elemanlarının anma akımı, Ia: Koruma elemanlarının açma akımı
- 3 Rk: Koruma Topraklaması direncinin ölçülen değeri
- 4 Rks: Koruma Topraklaması direncinin sınır değeri

Bu rapor yalnızca ORAN ,PARK ORAN EVLERİ NO:180 ÇANKAYA /ANKARA adresinde PARK ORAN KONUTLARI işletmesinde 24.03.2022 tarihinde yapılan Elektrik topraklama ölçümleri için ölçüm tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup ölçüm sonuçları, sadece ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. DORUK TEST MÜHENDİSLİK MAKİNE PERİYODİK KONTROL HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.'nin yazılı onayı olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Ölçüm sonuçları, sadece ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir.

ÖLÇÜM NOKTALARI VE SONUÇLARI

Sıra	Ölçülen Nokta	Koruma				ÖLÇÜLEN DEĞER Rk(Ω)	Rks (Ω) (50/la)	SONUÇ Rk≤Rks
		Is (A)	Açma Eğrisi Tipi	k (ta=0,2s)	la=kxIs (A)			
1	ANA PANO	2000	TMŞ	1,25	300 Ma(KAK)	0,81	166,6	UYGUN
2	ORTAK ALAN PANOSU	400	TMŞ	1,25	300 Ma(KAK)	0,34	166,6	UYGUN
3	11.KAT PANOSU	25	C	10	30 MA(KAK)	0,28	1.666,6	UYGUN
4	23.KAT PANOSU	25	C	10	30 MA(KAK)	0,7	1.666,6	UYGUN
5	31.KAT PANOSU	25	C	10	30 MA(KAK)	0,98	1.666,6	UYGUN
6	ASANSÖR PANOSU					1,03	2,0	UYGUN
7	ÇATI FREKANS PANOSU					0,75	2,0	UYGUN
8	TEKNİK ODA PANO TOPRAKLAMASI	125	TMŞ	1,25	300 Ma(KAK)	0,47	166,6	UYGUN
9	A2 JENERATÖR GÖVDE TOPRAKLAMASI					0,93	2,0	UYGUN

Bu rapor yalnızca ORAN ,PARK ORAN EVLERİ NO:180 ÇANKAYA /ANKARA adresinde PARK ORAN KONUTLARI işletmesinde 24.03.2022 tarihinde yapılan Elektrik topraklama ölçümleri için ölçüm tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup ölçüm sonuçları, sadece ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. DORUK TEST MÜHENDİSLİK MAKİNE PERİYODİK KONTROL HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.'nin yazılı onayı olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Ölçüm sonuçları, sadece ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER:

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde (6 - a - 4 - ii) göre $R_k \times I_a \leq 50$ V koşulu yerine gelmiştir. (Dokunma Gerilimi 50 V)
- Ayrıca Ek önlem olarak KAKR (Kaçak Akım Koruma Rölesi) kullanılmıştır. (Ana pano 300mA, Tali panolarda 30mA) (Bkz: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Çizelge – 12 ve İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik)
- İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Topraklama bağlantıları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tesislerin Topraklama ölçümleri 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği baz alınarak yorumlanır.
A – TT sistemler için çizelge-11
B – Kaçak Akım Rölesi bulunan sistemler için Çizelge-12 sınır değerleri dikkate alınmıştır.
- Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen topraklama tesisatının mevcut şartlar altında **1 yıl kullanılması uygun`dur.** İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, ünvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen **bir sonraki kontrol tarihi 24.03.2023`dir.** Muayene sonuçları (Tespit ve Değerlendirmeler ve Test ve Deneyler bölümleri) kontrol anı için geçerlidir. İş ekipmanında yönetmeliğin 7. maddesi gereği önemli bir değişiklik olması durumunda kontrol tekrarlanmalıdır

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER:

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.

ONAY

ONAYLAYAN MÜHENDİSİN BİLGİLERİ		KAŞE VE İMZA
ADI SOYADI	TOLGA YILMAZ	
ÜNVANI	Elektrik Elektronik Mühendisi	
ODA SİCİL NO	76984	
EKİPNET NO	K22072573	