

 Doruk Test Mühendislik	DORUK TEST MÜHENDİSLİK			
	ELEKTRİK TESİSATI TOPRAKLAMA ÖLÇÜM RAPORU			
FİRMA BİLGİLERİ				
ÖLÇÜM YAPILAN FİRMA	PARK ORAN KONUTLARI/ A3 BLOK			
ADRES	ORAN ,PARK ORAN EVLERİ NO:180 ÇANKAYA /ANKARA			
ÖLÇÜM TARİHİ / RAPOR TARİHİ	22.09.2022 / 22.09.2022			
RAPOR NUMARASI	DRKTE-2022-274-E86			
METEOROLOJİK ŞARLAR				
TOPRAK	KURU:	NEMLİ:X	ISLAK:	
HAVA	AÇIK:	YAĞIŞLI:	KAPALI:X	
ŞEBEKE TÜRÜ	TT SİSTEM:X	TN SİSTEM:	IT SİSTEM:	
KONTROL NEDENİ	PERİYODİK:X	YENİ TESİS:	DÜZELTME:	TADİLAT:
SICAKLIK	18° C			
TESİS BİLGİLERİ				
YAPI CİNSİ	BETONARME:X	ÇELİK:	DİĞER:	
TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ	RİNG:	TEMEL:	YÜZELSEL:	DERİN:X
EŞPOTANSİYEL BARA	VAR:X	YOK:		
ÖLÇÜM BİLGİLERİ				
A- ÖLÇÜM CİHAZI				
MARKASI	FLUKE			
TİP / SERİNO	1654B / 3129016			
ÖLÇÜM YÖNTEMİ	ÇEVİRİM(DÖNGÜ) EMPEDANS YÖNTEMİ			
B- ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ				
KALİBRASYON YAPAN KURUM	ANTEK KALİBRASYON			
KALİBRASYON TARİHİ	5.01.2022			
GEÇERLİLİK SÜRESİ	1 YIL			
AÇIKLAMALAR				
1 Ud= 50 V: Dokunma gerilimin açma süresi ta:0,2s izin verilen büyük değer				
2 Is: Koruma elemanlarının anma akımı, Ia: Koruma elemanlarının açma akımı				
3 Rk: Koruma Topraklaması direncinin ölçülen değeri				
4 Rks: Koruma Topraklaması direncinin sınır değeri				
Bu rapor yalnızca ORAN ,PARK ORAN EVLERİ NO:180 ÇANKAYA /ANKARA adresinde PARK ORAN KONUTLARI işletmesinde 22.09.2022 tarihinde yapılan Elektrik topraklama ölçümleri için ölçüm tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup ölçüm sonuçları, sadece ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. DORUK TEST MÜHENDİSLİK MAKİNE PERİYODİK KONTROL HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.'nin yazılı onayı olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Ölçüm sonuçları, sadece ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir.				

ÖLÇÜM NOKTALARI VE SONUÇLARI								
Sıra	Ölçülen Nokta	Koruma				ÖLÇÜLEN DEĞER Rk(Ω)	Rks (Ω) (50/la)	SONUÇ Rk≤Rks
		Is (A)	Açma Eğrisi Tipi	k (ta=0,2s)	la=kxIs			
					(A)			
1	ANA PANO	2000	TMŞ	1,25	300 Ma(KAK)	4,53	166,6	UYGUN
2	ORTAK ALAN PANOSU	25	TMŞ	1,25	300 Ma(KAK)	4,57	166,6	UYGUN
3	11.KAT PANOSU	25	C	10	30 MA(KAK)	4,5	1.666,6	UYGUN
4	23.KAT PANOSU	25	C	10	30 MA(KAK)	4,62	1.666,6	UYGUN
5	31.KAT PANOSU	25	C	10	30 MA(KAK)	4,76	1.666,6	UYGUN
6	ASANSÖR PANOSU					1,91	2,0	UYGUN
7	ÇATI FREKANS PANOSU					1,86	2,0	UYGUN
8	TEKNİK ODA PANO TOPRAKLAMASI					1,84	2,0	UYGUN
9	JENERATÖR GÖVDE TOPRAKLAMASI					2	2,0	UYGUN

Bu rapor yalnızca ORAN ,PARK ORAN EVLERİ NO:180 ÇANKAYA /ANKARA adresinde PARK ORAN KONUTLARI işletmesinde 22.09.2022 tarihinde yapılan Elektrik topraklama ölçümleri için ölçüm tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olup ölçüm sonuçları, sadece ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. DORUK TEST MÜHENDİSLİK MAKİNE PERİYODİK KONTROL HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.'nin yazılı onayı olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz, imzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Ölçüm sonuçları, sadece ölçüm sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER:

1. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde (6 – a – 4 – ii) göre KA X Ia ≤ 50 V koşulu yerine gelmiştir.
(Dokunma Gerilimi 50 V)

2. Ayrıca Ek önlem olarak KAKR (Kaçak Akım Koruma Rölesi) kullanılmıştır.
(Ana pano 300mA, Tali panolarda 30mA) (Bkz: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Çizelge – 12 ve İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik)

3. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Topraklama bağlantıları düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Tesislerin Topraklama ölçümleri 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği baz alınarak yorumlanır.
A – TT sistemler için çizelge-11
B – Kaçak Akım Rölesi bulunan sistemler için Çizelge-12 sınır değerleri dikkate alınmıştır.

4. Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen topraklama tesisatının mevcut şartlar altında **1 yıl kullanılması uygun**’dur. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 1.4 maddesi gereği yukarıda açık adı, ünvanı ve adresi belirtilen işletme tarafından belirlenen bir **sonraki kontrol tarihi 22.09.2023**’dir. Muayene sonuçları (Tespit ve Değerlendirmeler ve Test ve Deneyler bölümleri) kontrol anı için geçerlidir. İş ekipmanında yönetmeliğin 7. maddesi gereği önemli bir değişiklik olması durumunda kontrol tekrarlanmalıdır

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER:

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılacaktır.

ONAY

ONAYLAYAN MÜHENDİSİN BİLGİLERİ		KAŞE VE İMZA
ADI SOYADI	TOLGA YILMAZ	
ÜNVANI	Elektrik Elektronik Mühendisi	
ODA SİCİL NO	76984	
EKİPNET NO	K22072573	